



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
**Byggnadstekniska
nämnden**

§ nr
41-49

datum
17.9.2019

sida
6

§ 45 VENTILATIONSAGGREGAT KUMLINGE SKOLA

Under augusti månaden blev skolans ventilationsaggregat som försörjer skolans utrymme och biblioteket skadad. Efter felsökningen avslutades visade sig att frekvensomvandlaren gick sönder och måste utbytas. Kommundirektören tog hand om ärendet och reservdelarna beställdes direkt efter anbudet inlämnades på grund av brådskan. Anbudet till reservdelarna finns i bilaga 1.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Nämnden anhåller inför kommunfullmäktige om tilläggsmedel om 17.000 euro i investeringsbudgeten för att reparera ventilationsaggregat i Kumlinge skola.

DISKUSSION

Föredraganden rapporterade om händelser angående ventilationsaggregatet och kostnaderna.

BESLUT

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker